

PALOPELTIEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ ETS-CONTROL, PISTELUETTELO

HÄLYTYSLUOKAT

0 HÄTÄ	
1	0...1 h
2 VIKA	24 h
3 HUOLTO	0- 5 vrk

KOKO LAITETUNNUS LVI-SUUNNITTELIJA MÄÄRITTÄÄ TILAAJAN MUKAAN

PP-JÄRJESTELMÄ	IV-kone	Laitte	Tunnus	IV-kone = vaikutusalue
PPK01	TK01	PP	10	PALOPELTI
PPK02	TK04	PP	04	PALOPELTI
PPK02	TK10	SE	21	SAVUNILMAISIN
PPK02	TK10	FE	41	PPALOVAROITIN

Moduulikotelot

PPOK01	BMK	05	Tyypit BMK-A, BMK-B, BMK-C ovat suunnittelumalleja
--------	-----	----	--

Ohjausjärjestelmä

PPK01	PPOKxx = BRP102
-------	-----------------

ETS-CONTROL

PPOK	PALOPELTIEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ	Keskusyksikössä BRP102 maksimi 99 kpl I/O-YKSIKÖITÄ
BMK	MODUULIKOTELO	Moduulikotelon I/O-pisteet pisteluettelon mukaan
PP	PALOPELTI	Palopellissä aina 2 kappaletta rajakytkimiä (DI) Toimilaitteellisessa pellissä lisäksi ohjaus (DO)
SE	SAVUILMAISIN	Savuilmaisimessa 1 kappale tilatietoja (DI)
FE	PALOVAROITIN (ETS-CONTROL)	Palovarottimessa 2 kappaletta tilatietoja (DI)

BACnet

FE	PALOILMASIN (BACnet)	Osoiteellin paloilmaisin, kiinteistön RAU-järjestelmä Tietyn alueen palopeltien sulkeminen
----	----------------------	---

PALOPELTIEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ ETS-CONTROL

PISTELUETTELO

DO

DI

IV-kone	Laitetunnus	Tunnus	Huone / tilanumero	Sijainti / kerros	Tiedot	Prioriteetti / hälytysluokka	Moduulikotelo / SIJAINTI, tilanumero	Palopeltien ohjauskeskus / SIJAINTI, tilanumero	OHJAUS I/O-pisteet	VALVONTA I/O-pisteet	
xxxx	PP	xx	xxxx	xxxx	toimilaitepelti	x	BMKxx / xxxx	PPOKxx / xxxx	x	x	
xxxx	PP	xx	xxxx	xxxx	rajakytkimet	x			x	x	
xxxx	SE	xx	xxxx	xxxx	savuilmaisoin	x			x	x	
xxxx	FE	xx	xxxx	xxxx	palovaroitin	x			x	x	
TK01	PP	10	2001	1. kerros	toimilaitepelti	0	el moduulia	PPOK01 / IVKH 1001	1	2	
TK01	PP	04	xxxx	xxxx	rajakytkin	0				2	
TK01	SE	21	xxxx	xxxx	savuilmaisoin	0				1	
TK01	FE	41	xxxx	xxxx	palovaroitin	0				1	
TK04	PP	01	2001	1. kerros	toimilaitepelti	0	BMK05 / 3004	PPOK02 / IVKH 1002	1	2	
TK04	PP	04	xxxx	xxxx	rajakytkimet	0				2	
TK04	SE	21	xxxx	xxxx	savuilmaisoin	0				1	
TK04	FE	41	xxxx	xxxx	palovaroitin	0				2	
TK04	PP	21	2001	1. kerros	toimilaitepelti	0				1	2
TK04	PP	04	xxxx	xxxx	rajakytkimet	0				2	
TK04	SE	21	xxxx	xxxx	savuilmaisoin	0				1	
TK04	FE	41	xxxx	xxxx	palovaroitin	0				2	
TK10	PP	10	2001	1. kerros	toimilaitepelti	0	BMK06 / 2001	PPOK02 / IVKH 1002	1	2	
TK10	PP	04	xxxx	xxxx	rajakytkin	0				2	
TK10	SE	21	xxxx	xxxx	savuilmaisoin	0				1	
TK10	FE	41	xxxx	xxxx	palovaroitin	0				2	

YHTEENSÄ

4

27