

Savunhallintapeltimalli	Luokitus			Asennus					Max ilmamnopeus m/s	Max ali-/ylipaine Pa	
	Paloluokka	Käyttö	HOT 400/30	Vaakakanava	Pystykanava	Vaakarakenne	Pystyrakenne	Pellin asento			
SINGLE	SEDS-R Ø100-630	ES ₆₀₀ 120	MA/AA	-	Kyllä	-	-	Kyllä	Vapaa	15	1500/500
	SEDS-L 200x200 - 1200x1200	ES ₆₀₀ 120	MA/AA	-	Kyllä	-	-	Kyllä	Vapaa	15	1500/500
	SEDS 180x180 - 1600x1000	ES ₆₀₀ 90	AA	-	Kyllä	-	-	-	Vapaa	15	1000/500
MULTI	SEDM 180x180 - 1600x1000	EIS 120	MA/AA	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Vapaa	15	1500/500
	SEDM-L 200x430 - 1200x2030	EIS 120	MA/AA	Kyllä	Kyllä	-	Kyllä	Kyllä	Rajoitettu	12	1000/500
	MSD-R Ø200-630	EIS 120	AA	-	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Vapaa	15	1500/500
	MSD 160x180 - 1500x800	EIS 120	AA	-	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Vapaa	15	1500/500

*Korkein mahdollinen paloluokka

**Suomessa lähes aina MA-luokka!

Vapaaehtoinen lisäluokitus

* Lisää asennustapoja teknisissä esitteissä

** AA-luokitellut savunhallintapellit sopivat vain täysin automaattiseen savunhallintajärjestelmään tai rakennukseen, jossa on ympäri vuorokauden miehitetty valvomo

Tuotekoodi:

	Malli	Koko	Tyyppi	Kuvaus
Esimerkki 1:	SEDM-L	500x430	.44	Savunhallintapelti 230V
Esimerkki 2:	SEDM-L	500x430	.54	Savunhallintapelti 24V

Jousipalautetut toimilaitteet kielletty standardissa EN 12101-8!
Savunhallintapellit avataan ja suljetaan jännitteellä.

Huomiot:

- Kaikki suorakaidepellit toimitetaan vakiona 30 mm eurolistoilla
- Ota huomioon pellin ulkomitat
- Sähkönsyöttö tuotava palosuojatulla kaapelilla
- MULTI peltejä käytettävä, kun kuljetaan palo-osaston läpi. (esim. EI60 seinärakenne)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EI 120 (v_{ew} - i <-> o) S1500C_{mod} HOT 400/30MAmulti

- E - tiiviys, I - eristävyys.
- 120 min kesto.
- v_{ew} - vertikaalinen asennus esimerkiksi seinärakenteeseen.
- i > o, i < o and i <-> o, palo sisältä ulos, ulkoata sisälle tai molemmat.
- S - rajoitettu savuvuoto.
- 1500 - Pa maksimi testattu alipaine.
- mod - moduloivat toimilaitteet sallittu (20000 sykliä testattu).
- HOT 400/30 (High Operational Temperature) pelti kykenee aukeamaan ja sulkeutuman palon alusta 30 minuutin ajan max. 400 asteessa.
- AA or MA - automaattinen tai manuaalinen aktivointi.
- SINGLE or MULTI - yhden tai usean osaston savunhallintapelti.

Savunhallintapellit ovat CE-merkitty standardin EN 12101-8 mukaan, luokiteltu standardin EN13501-4+A1 mukaan ja testattu standardin EN 1366-10 mukaan.

Ota yhteyttä
etsnord.fi