

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014
asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

- Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:
NORDsmoke-savunhallintakanavajärjestelmä
E₆₀₀ 120 (v_e - h_o) S1500single
- Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):
Yhden savunpoistolohkon savunhallintakanavajärjestelmä, jota käytetään joko 600°C:ssa tai palotilanteessa savunpoistojärjestelmissä savukaasujen johtamiseen pois tilasta.
- Valmistaja:
ETS NORD AS, Peterburi tee 53, 11415 Tallinn, ESTONIA
Tel: +372 680 7360, Email: info@etsnord.ee
- Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:
Järjestelmä 1
- Yhdenmukaistettu standardi: **EN 12101-7:2011**

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: **PAVUS, a.s., Nr.1391**


- Ilmoitetut suoritusasot:

Perusominaisuudet	Suoritusaso	Yhdenmukaistettu standardi
Palonkestävyys:	Yhtä palo-osastoa palvelevat järjestelmät Painetaso 3 -1500 Pa	EN 12101-7:2011
- Tiiviys (E)	E ₆₀₀ 120	
- Eristävyys (I)	-	
- Rajoitettu savuvuoto (S)	E ₆₀₀ 120 S1500	
- Mekaaninen lujuus (osa luokitusta E)	Hyväksytty	
- Poikkileikkauksen muodon säilyminen (osa luokitusta E)	Hyväksytty	

- Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja:
Suoritusasot saavutetaan ETS NORD AS NORDsmoke-savunhallintakanavajärjestelmän tuotesitteen mukaisilla komponenteilla ja asennusohjeilla

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Urmas Hiie
Hallituksen puheenjohtaja
ETS NORD AS

Tallinn 21.07.2021