

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:  
**SEPU**
2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):  
**Rakennusten savunhallinta ja tuuletus.**
3. Valmistaja:  
**ETS NORD AS, Peterburi tee 53, 11415 Tallinn, ESTONIA**  
**Tel: +372 680 7360, Email: info@etsnord.ee**
4. Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:  
**Järjestelmä 1**
5. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 12101-2:2003**

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: **Eurofins Expert Services Oy, Nr.0809**  
Ilmoitetun laitoksen todistus: **0809-CPR-24003723**

6. Ilmoitetut suoritusasot:

Perusominaisuudet	Suoritusaso	Yhdenmukaistettu standardi
Aerodynaaminen vapaa pinta-ala	Aa = 0,817 (1,32 m x 1,32 m) Cv = 0,60	EN 12101-2:2003
Luotettavuus	Re 1000	
Lumikuorma	SL 0	
Alhainen ympäristön lämpötila	T (-25)	
Tuulikuorma	WL 1500	
Lämmönkestävyys	B 600	
Komponenttien reaktio paloon	A1 - F	

7. Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja:  
**Suoritusasot saavutetaan ETS NORD AS RDM-077 SEPU Seinäpuhallin – Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjella**
8. Suoritusasoilmoituksen verkkosivu: [www.etsnord.fi](http://www.etsnord.fi)

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Urmas Hiie  
Hallituksen puheenjohtaja  
ETS NORD AS

Tallinn 31.10.2024