



TLT kontroll-/puhastusluuk tasapinnale

Kontroll-/puhastusluuk kandilisele kanalile.

Puhastusluugid vastavad standardi EVS-EN 12237:2003

B-tihedusklassi nõuetele.

Nimimõõt (mm)	
A	B
200	100
200	200
300	100
300	200
300	300
400	200
400	300
400	400
500	300
500	400
500	500
600	200
600	300
600	400
600	500
600	600
700	700
800	600
800	800



Markeerimine

TLT – Materjal AxB

Tähis _____

Materjal _____

Kuumtsingitud teras (Z275), standardmaterjal (ei märgita)

ZM - tsink-magneesium pinnakattega teras (ZM310)

H - happekindel teras AISI 316

Nimimõõt AxB _____

Näidis: TLT 400x200

TLT-H 400x200