

**Tootja:** ETS NORD AS  
**Äriregistri kood:** 10462380  
**Juriidiline aadress:** Peterburi tee 53, 11415 Tallinn  
**Tootmisüksus:** Peterburi tee 53, 11415 Tallinn

**Tooterühma nimetus:**

NORDSilencers - Ventilatsioonisüsteemide mürasummutid

**Tootekirjeldus:**

NORDSilencers on ventilatsioonisüsteemi mürasummutite tooteperekond. Mürasummuteid valmistatakse nii kandilise kui ka ümara ristlõikega ventilatsioonisüsteemide tarvis. Standardina on kõikide mürasummutite korpused valmistatud kuumtsingitud teraslehest. Mürasummutavaks materjaliks kasutatakse sünteetilist-, mineraal- või klaasvilla.

Ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem on sertifitseeritud vastavalt ISO 9001 ja ISO 14001 standardi nõuetele.

**Toote nõuetele vastavus:**

- Tootmisprotsess toimub vastavalt Tootmise üldjuhendile TOJ-01
- Tooted vastavad järgmistele standarditele:
  - EVS-EN 1506: 2007 Hoonete ventilatsioon – Ümmarguse ristlõikega lehtmetailist õhutorud ja fittingud – Mõõtmed
  - EVS-EN 1505: 2001 Hoonete ventilatsioon – Kandilise ristlõikega lehtmetailist õhutorud ja fittingud – Mõõtmed
  - EVS-EN 1507:2006 Hoonete ventilatsioon. Kandilise ristlõikega lehtmetailist õhutorud. Nõuded tugevusele ja tihedusele
  - EVS-EN 10346:2015 Pidevas kuumsukelprotsessis pinnatud lehtterastooted - Tehnilised tarnetingimused
  - EVS-EN 10088-2:2014 Roostevaba teras. Osa 2: Korrosioonikindlate terasplaatide ja ribade tehnilised tingimused üldiseks- ja ehituslikuks kasutamiseks
  - EVS-EN ISO 7235:2009 Akustika. Helisummutussüsteemide ja välgupüüdurite laboratoorse mõõdistamise protseduur. Sisestuskadu, mõõtemüra ja üldine rõhukadu (ISO 7235:2003)
- Tooted täidavad määruses nr. 49 (26.07.2013) esitatud nõudeid
- Tooted sobivad kasutamiseks standardis ISO 9223:2012 toodud C1-C3 keskkonningimustes
- Tooted vastavad ETS NORD AS poolt välja antud tehnilisele kirjeldusele:
  - NORDsilencers - Mürasummutid

Vastavusdeklaratsioon on väljastatud: 18.03.2020



Tõnu Lember  
Tootmisjuht