

1.	Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood	SEDS-R
2.	Tooted	Suitsuärástusklapid
	Ettenáhtud kasutusotstarve	Suitsuärástusklappe kasutatakse ventilatsiooni suitsuärástus-süsteemi üksikutes suitsusektsioonides kuni 600 °C juures.
	Tehniline dokumentatsioon – toote informatsioon, paigaldus- ja hooldusjuhised, ohutusteave	Tehniline kirjeldus TPM 120/16
3.	Tootja	MANDÍK, a.s. Dobříšská 550, 26724 Hostomice, Tšehhi Vabariik Reg. nr. 26718405, tel. +420 311 706 706 mandik@mandik.cz , www.mandik.com
4.	Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem (AVCP)	Süsteem 1
5.	Harmoniseeritud standard	EN 12101-8:2011
	Teavitatud asutus	Teavitatud asutuse nr. 1391 PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek
	Teavitatud asutuse välja antud dokumendid	Toimivuse püsivuse sertifikaat nr. 1391-CPR-2020/0188 Ehitustoote toimivuse hindamisaruanne nr. P-1391-CPR-2020/0188

6.	Deklareeritud toimivus – teised põhiomadused		
	Põhiomadused	Nõuded (harmoniseeritud standardi EN 12101:2011 sätted)	Esitus (tase või klass) / nõuetele vastavus
	Tulekindluse klass	4.1.1	E ₆₀₀ 120 (v _e - i↔o) S1500C _{mod} MAsingle
	Nominaalse aktiveerimise tingimused/tundlikkus	4.2.1.3	Vastab
	Reageerimise viivitus (reageerimisaeg)	4.2.1.4	Vastab
	Töökindlus	4.3.2.2	C _{mod} – vastab
	Tulekindlus – terviklikkus (E)	4.1.1 a), 4.3.1	E ₆₀₀ – vastab
	Tulekindlus – isolatsioon (EI)	Ei kohaldata	Ei ole nõutud
	Tulekindlus – suitsu leke (ES)	4.1.1 c), 4.3.1	E ₆₀₀ S – vastab
	Tulekindlus – mehaaniline stabiilsus (alla E)	4.1.1 d)	Vastab
	Tulekindlus – ristlõike säilitamine (alla E)	4.1.1 e)	Vastab
	Tulekindlus – max töötemperatuur	4.1.1 f), 4.3.1	Ei kohaldata
	Reageerimise viivituse kestvus	4.3.2.1	Vastab
	Töökindluse kestvus	4.3.2.2	C _{mod} – vastab

Ülaltoodud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele/toimivustele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr. 305/2011, ülnimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allakirjutanud:

Hostomice, 13.05.2022



Mgr. Jan Mičan
CEO, Ppa
MANDÍK, a.s.

Deklareeritud toimivus – teised omadused		
<i>Omadused</i>	<i>Tehniline standard</i>	<i>Esitus (tase või klass) / nõuetele vastavus</i>
Klapi laba tihedus	EN 1751:2014	Alates Ø 100 mm klass 3, teistele suurustele klass 4
Klapi korpuse tihedus	EN 1751:2014	Klass B